

No. : SH142236



检 验 报 告

Test Report

样品名称: 耐候外墙乳胶漆

Sample Description

商标/型号: 一桶天下

Brand/Model

受检单位: 广东长鑫环保科技有限公司

Inspected Entity

检验类别: 委托检验

Test Type



广东省产品质量监督检验中心

Guangdong Test Center of Product Quality Supervision



广东省产品质量监督检验中心

Guangdong Test Center Of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 3 页 第 1 页

样品名称 Sample Description	耐候外墙乳胶漆	生产日期 Manufactured Date	-----			
		生产批号 Serial NO.	-----			
商标、型号 Brand\Model	一桶天下	收样单号 Voucher NO.	H0070312			
受检单位 Inspected Entity	广东长鑫环保科技有限公司	检验类别 Test Type	委托检验			
委托单位 Applicant	佛山市顺德区质量技术监督局	样品数量 Sample Quantity	3kg/罐			
生产单位 Manufacturer	广东长鑫环保科技有限公司	取样基数 Sampling Base	-----			
取样地点 Sampling Place	成品仓库	收样日期 Sampling Date	2019年02月15日			
取样单位 Sampling Entity	广东长鑫环保科技有限公司	验讫日期 Tested Date	2019年02月26日			
样品特征和状态 Sample Character And State	外包装完好					
检验依据 Ref.Documents for the Test	GB/T 9755-2014 《合成树脂乳液外墙涂料》(优等品) GB 24408-2009 《建筑用外墙涂料中有害物质限量》					
检验结论 (Test Conclusion): 本次委托检验共检19项, 所检项目全部符合标准的要求。						
 复印报告未重盖红章 无效 No Copy Of This Report Is Valid Without Original Red Stamp Of Testing Body						
备注 remarks	稀释比例: 1: 0.1 (漆: 水, 重量比)					

批准:
Approvedby

陈丹玲

审核:
Checkedby

黎东

主检:
Testedby

吴嘉碧

广东省产品质量监督检验中心

Guangdong Test Center of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	标准要求	单位	检测结果	判定
1	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	---	符合	合格
2	施工性	施工无障碍	---	符合	合格
3	低温稳定性	不变质	---	符合	合格
4	干燥时间 (表干)	≤ 2	h	< 2	合格
5	涂膜外观	正常	---	符合	合格
6	耐水性	96h无异常	---	符合	合格
7	耐碱性	48h无异常	---	符合	合格
8	耐洗刷性 (2000次)	漆膜未损坏	---	符合	合格
9	耐沾污性 (白色和浅色)	≤ 15	%	8.3	合格
10	涂层耐温变性 (3次循环)	无异常	---	符合	合格
11	对比率 (白色和浅色)	≥ 0.93	---	符合	合格
12	耐人工气候老化性	600h不起泡、不剥落、无裂纹	---	符合	合格
13	透水性	0.6	ml	符合	合格
14	粉化	≤ 1	级	符合	合格
15	变色 (白色和浅色)	≤ 2	级	符合	合格



广东省产品质量监督检验中心

Guangdong Test Center of Product Quality Supervision

检验报告 (Test Report)

共 3 页 第 3 页

序号	检测项目		标准要求	单位	检测结果	判定
1	挥发性有机化合物 (VOC) 含量		≤150	g/L	40	合格
2	游离甲醛含量		≤100	mg/kg	23	合格
3	乙二醇醚酯含量总和 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)		≤0.03	%	<0.005	合格
4	重金属含量 (漆和腻子)	铅 (Pb)	≤1000	mg/kg	<2	合格
		镉 (Cd)	≤100	mg/kg	<2	合格
		六价铬 (Cr ⁶⁺)	≤1000	mg/kg	<2	合格
		汞 (Hg)	≤1000	mg/kg	<2	合格